

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за період з 28 липня по 3 серпня 2016 р.

Протягом тижня температура повітря становила у нічні години від +15°C до +20°C, у денні – від +22°C до +35°C, протягом тижня місцями спостерігались дощі.

Витрати води по основних водпостах басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей станом на 03.08.2016 становили:

- **Огірцеве** (кордон Белгородської та Харківської областей) – 5,8 м³/с, за тиждень зменшились на 0,7 м³/с, коливались від 5,8 до 6,8 м³/с;
- **Ізюм** – 27,5 м³/с, за тиждень зменшились на 4,5 м³/с;
- **Куп'янськ** (р. Оскіл) – 25,0 м³/с, за тиждень зменшились на 0,8 м³/с;
- **Яремівка** – 73,0 м³/с, за тиждень збільшились на 12,0 м³/с, коливались від 61,0 до 74,0 м³/с;
- **р. Казенний Торець** (Краматорська гребля, 40 км) – 4,1 м³/с, за тиждень без змін;
- **Райстародубівка** – 34,5 м³/с, за тиждень зменшились на 3,5 м³/с, коливались від 34,0 до 38,0 м³/с;

Коливання рівнів води, на водпосту Райстародубівка, (510 км) пов'язане з неритмічним забором води з р. Сіверський Донець Слов'янської ТЕС, а також коливаннями об'ємів забору води в канал Сіверський Донець-Донбас.

- **Лисичанськ** – 31,5 м³/с, за тиждень зменшились на 2,0 м³/с, коливались від 31,5 до 34,0 м³/с.

Водосховища працювали згідно Правил експлуатації та у відповідності з затвердженими режимами роботи (засідання Міжвідомчої комісії від 16.06.2016)

Станом на 03.08.2016

р. Сіверський Донець:

- **Печенізьке водосховище (874 км р. Сіверський Донець):** наповнення – 364,0 млн.м³ (95,0 %), об'єм за тиждень зменшився на 2,0 млн.м³. Приплив – 7,0 м³/с, за тиждень зменшився на 1,1 м³/с. Скид – 11,0 м³/с, за тиждень без змін, забір на м. Харків (сmt. Кочеток) – 6 м³/с.

- **Белгородське водосховище** (Белгородська область Російської Федерації): (працює у каскаді з Печенізьким водосховищем) за даним и WEB сайту Донського БВУ від 29.07.2016: наповнення – 68,96 млн. м³ (90,7 %), за тиждень без змін, вільна ємність – 7,04 млн. м³, приплив – 0,92 м³/с (за тиждень без змін), скид – 0,92 м³/с (за тиждень без змін)

р. Оскіл:

- **Червонооскільське водосховище:** наповнення – 410,3 млн. м³ (94,3 %), об'єм за тиждень зменшився на 5,5 млн. м³. Приплив – 25,0 м³/с, за тиждень зменшився на 1,0 м³/с. Скид – 20,0 м³/с, за тиждень без змін.

- **Старооскільське водосховище** (Белгородська область, Російської Федерації (працює у каскаді з Червонооскільським водосховищем) за даними WEB сайту Донського БВУ від 29.07.2016: наповнення – 81,6 млн. м³ (93,7 %), за тиждень об'єм збільшився на 1,1 млн. м³, вільна ємність – 5,5 млн. м³, приплив – 4,63 м³/с (за тиждень збільшився на 3,47 м³/с), скид – 2,61 м³/с (за тиждень зменшився на 1,36 м³/с).

- **Краснопавлівське водосховище (канал Дніпро-Донбас):** наповнення – 124,264 млн.м³ (за тиждень зменшився на 1,086 млн.м³), відмітка – 108,29 мБс (-0,07м). За тиждень на м. Харків забрано води 1,135 млн. м³ (середньодобові витрати 1,88 м³/с).

Канал Сіверський Донець-Донбас (р. Сіверський Донець, 522 км):

За тиждень в канал забрано 10,480 млн. м³ води. Забір коливався від 15,1 до 18,8 м³/с.

За даними КП «Компанія «Вода Донбасу», в ніч з 24 по 25 липня сталася аварія на водогоні насосній станції другого підйому, в результаті чого було припинено подачу води на Великоанадольську фільтрувальну станцію, від якої здійснюється водопостачання міст: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селищ міського типу: Новотроїцьке і Володимирівка, сіл: Жовтневе, Благодатне, Ближнє, Ольгинское, а також на Маріупольські фільтрувальні станції № 1 та № 2.

З 28.07.2016 після завершення ремонтних робіт відновлено подачу води до населених пунктів по Південнодонбаському водоводі.

Райгородська гребля (р. Сіверський Донець, 522 км) – скид 35,4 м³/с, коливався від 26,0 до 36,0 м³/с.

Водозабір з р. Сіверський Донець (Західна фільтрувальна станція, 467 км с. Білогорівка) на Луганську область - рівень води у р. Сіверський Донець станом на 03.08.2016 – 46,95 мБс, за тиждень збільшився на 0,05 м (при мінімальній відмітці водозабору 46,45 мБс).

За даними КП «Попаснянський районний водоканал» протягом тижня забір води з р. Сіверський Донець склав 58,8 тис.м³ на добу.

Санітарно-епідеміологічна ситуація протягом тижня на водних об'єктах в місцях поверхневих питних водозаборів стабільна, без тенденції до погіршення.

Якість води водних об'єктів щодо вмісту гідрохімічних та токсикологічних показників характеризувалася відповідністю нормативам СанПін № 4630-88, окрім органічних сполук.

У створах питних водозаборів жорсткість не зазнавала змін і варіювала в межах сезонних коливань.

Вміст лактозо-позитивної кишкової палички коливався у межах ГДК (10 000) СанПін № 4630-88.

Вміст штучних радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у поверхневих водах в місцях питних водозаборів був значно нижче «Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів ¹³⁷Cs та ⁹⁰Sr у продуктах харчування та питній воді» (2,0 Бк/дм³).